



Damit Verbindungen gelingen!

Montagezusatzdaten für Gas-Anwendungen nach DVGW

Assembly additional data for gas application according to DVGW

Montageanleitung für den Einsatz im Gasversorgungsbereich nach DIN 3387-1

Assembly instruction for gas applications according to DIN 3387-1

1. DVGW-Prüfzeichen: **DG-4502AQ1281**

DVGW Registration No.

2. Max. zulässiger Betriebsdruck:

Maximum operating pressure (MOP):

Reihe Series	Rohraußendurchmesser Tube outside-diameter	Nenndruck PN (bar) Nominal pressure (bar)
L	06, 08, 10, 12, 18	250
	22, 28, 35, 42	160
S	06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 38	250

2. Zulässige Betriebstemperaturen: **-20°C - +60°C**

Operating temperature limits:

3. Rohr nach: **DIN EN ISO 1127 bzw. DIN2462**

Tube according to:

4. Axiale Festigkeit: **zug- und schubfest**

Axial resistance:

resistant to axial forces

5. Mehrmalige Verwendbarkeit: **10 mal**

Repeated use:

10 times

6. Rohrverschraubungen mit Einschraubzapfen Form A, Form E und Form F dürfen nicht nach DVGW-TRGI bzw. TRF eingesetzt werden.

Cutting ring couplings with stud ends form A, form E and form F may not be used in installations according to DVGW directive TRGI or TRF.